



KULBX00YYXDN

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

Dle rozdělovníku

Číslo jednací
KULK 51986/2026
OŽPZ 973/2026

Oprávněná osoba/linka/email
Ing. Čech/391
petr.cech@kraj-lbc.cz

Liberec
27. srpna 2026

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Výroková část**1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1**

„CL_V 1561/1565 propojovací venkovní vedení V210 ČEPS – TR Noviny“

Zařazení dle kategorie II, bod 85. Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délkou od stanoveného limitu – 2 km.

2. Kapacita (rozsah) záměru

Celková délka trasy vedení: 2,51 km
Celkový počet stožárů v nahrazované trase V1549/1550 10+2 ks
Celkový počet nahrazovaných stožárů v trase V1561/1565: 2 ks
Celkový počet nahrazovaných stožárů v trase V210 1 ks + 2 nové
Počet nových stožárů v trase V1561/1565: 1 ks odbočný
Šířka ochranného pásma stávající: 37 m
Šířka ochranného pásma budoucí: 37 m

3. Umístění záměru:

kraj: Liberecký
obec: Noviny pod Ralskem, Brniště
katastrální území:
Noviny pod Ralskem; p. p. č. 716/3, 677/35, 677/1, 677/24, 677/23, 677/22, 618/1, 694/1
Luhov; p. p. č. 536/1, 536/12, 536/2, 540/3, 547/2

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je výměna části trasy stávajícího dvojitého elektrického vedení VVN 110 kV s označením V1549/1550, které spojuje R110 kV Noviny pod Ralskem a R110 kV Hrádek a R110 kV Frýdlant, za vedení čtyřnásobné. Nové dvě linky vedení, které do této trasy budou

T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

instalovány, dostanou označení V 1561/1565. Předmětem výměny stožárů dvojitého vedení za čtyřnásobné bude úsek dlouhý zhruba 2,5 km, který se dnes skládá ze stožárů typu soudek pro dvojité vedení. Stožáry v tomto úseku budou vyměněny za nové pro čtyřnásobné vedení 110 kV. Budou použity jednodřívkové úzké ocelové příhradové stožáry. Za stožárem č. 10 bude realizováno připojení na nově vybudovaný stožár č. 214 vložený do trasy V210. Výšky stožárů se změní minimálně. Ochranné pásmo zůstane beze změny. Dle oznámení se kumulace s jinými záměry neočekává.

5. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Trasa výměny dvojitého vedení za čtyřnásobné vedení vede mezi rozvodnou 110 kV Noviny pod Ralskem a stožárem č. 10. Za stožárem č. 10 dojde k přepojení na trasu bývalého vedení VVN 220 kV V210. Do tohoto bývalého vedení V210 bude nově vložen odbočný stožár č. 214, aby z něj mohlo být provedeno odbočení a napojení na stávající trasu VVN 220 kV.

SO 01 Vrchní vedení 110 kV zahrnující zkapacitnění stávajícího nadzemního vedení 2x 110 kV V1549/1550 na vedení 4x 110 kV výměnou stávajících stožárů do stejného místa při zachování trasy vedení. Osová délka vedení u SO 01 je cca 2,51 km, zahrnuje 10 ks stožárů typu 4x110 kV a 2 ks výztužných stožárů typu 2x 110 kV. Maximální výška stožárů typu 4x 110 kV je 36,3 m a vyložení krajních vodičů u nosných stožárů činí 6,6 m na každou stranu od osy vedení. Pro stožáry typu 2x 110 kV je uvažována maximální výška 29,4 m a vyložení krajních vodičů činí 3,85 a 4,15 m od osy vedení.

SO 02 Úprava V210, jde o úpravu a napojení na původní vedení V210. Celková délka upravovaného a napojovaného vedení 220 kV je cca 0,47 km. Zahrnuje výměnu 2 ks stožárů typu 1x 220 kV za typ 2x110 kV a vložení 1 ks odbočného stožáru pro vedení 4x 110 kV. Maximální výška stožárů typu 2x 110 kV je 31,86 m s vyložení vodičů 3,5 m od osy vedení na obě strany. Maximální výška odbočného st. typu 4x 110 kV je 35,15 m s vyložení krajních vodičů 8,7 m a 3,59 od osy vedení.

SO 03 Přeústění linek do TR Noviny. Celková délka SO 03 přeústěvaných vedení do TR Noviny je cca 1,33 km. Jde o související stavbu, jejímž cílem je umožnit zaústění dvou nových linek vedení, a proto dojde jak k rozšíření samotné rozvodny, tak i přesunům zaústění okolních vedení. Tento objekt zahrnuje úpravu stávajících nadzemních vedení 110 kV v jejich posledních a předposledních rozpětí před TR Noviny a také zdvojení stávajícího vedení V1510 od st. č. 1 a přetrasování úseku tohoto vedení do nové rozšířené části TR Noviny. Při stavebních úpravách dojde k demontáži 1 ks stávajícího ocelového stožáru a k výstavbě 3 ks nových. Celková délka upravovaných úseků vedení je cca 1,33 km.

Demolice a demontáž stávajícího vedení bude provedena včetně základů (kompletní vybourání původních základů), demontáž stožárů, fázových vodičů, izolátorů a armatur. Stožáry budou nahrazeny novými ve stejném stožárovém místě, pouze v případě nosných stožárů č. 5 a 8 dojde k jejich dílčímu posunu řádově o 2,0 m z důvodu existence blízké lesní cesty a svažitého terénu.

6. Obchodní firma oznamovatele: ČEZ Distribuce, a.s.

7. IČ oznamovatele: 24729035

8. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

9. Zpracovatel dokumentu oznámení: Ing. Květoslava Konečná, osvědčení odborné způsobilosti č.j.8129/952/OPVŽP/97

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních dotčených správních úřadů, zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu a informací obsažených v bodě D.IV. přílohy č. 3 k zákonu, rozhodl krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„CL_V 1561/1565 propojovací venkovní vedení V210 ČEPS – TR Noviny“,

při dodržení opatření navržených v kapitole D.IV dokumentu oznámení, nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 14. 7. 2026 dokument oznámení. Přílohou oznámení byly:

- Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: KULK 41893/2026 z hlediska NATURA 2000
- Situační výkres širších vztahů

Krajský úřad rozeslal dopisem č. j.: KULK 44810/2026 ze dne 22. 7. 2026 informaci o dokumentu oznámení spolu s žádostí o vyjádření obci Noviny pod Ralskem a Brniště, Městskému úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, Krajské hygienické stanici LK, ÚP Česká Lípa, Vojenskému lesnímu úřadu, na vědomí Vojenským lesům a statkům ČR, s.p., České inspekci životního prostředí, OI Liberec, a Ministerstvu životního prostředí.

Informaci o oznámení krajský úřad zveřejnil v souladu s § 16 zákona na internetu dne 22. 7. 2026, rovněž na své úřední desce zveřejnil ve stejný den informaci, kdy a kde lze do dokumentu oznámení nahlížet. Informace o oznámení byla dne 22. 7. 2026 zveřejněna též na úředních deskách obou obcí.

V rámci zjišťovacího řízení obdržel krajský úřad následující vyjádření:

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, č. j.: KHSLB 17569/2026 ze dne 24. 7. 2026
- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, č.j.: MUCL/115878/2026 ze dne 27. 7. 2026
- Vojenský lesní úřad, č.j.: MO 710536/2026-4707 ze dne 27. 7. 2026

Dále krajský úřad obdržel vyjádření od ostatních odborů krajského úřadu. Veřejnost se k záměru nevyjádřila.

Krajská hygienická stanice LK nenavrhuje posoudit záměr podle zákona. Respektuje závěry zpracovatele.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí nepožaduje posouzení záměru dle zákona.

Vojenský lesní úřad souhlasí se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při realizaci záměru je nutno dodržovat příslušná ustanovení lesního zákona, uvedené

- zejména v § 11 a 13 lesního zákona.
2. Na lesních pozemcích nebude skladován žádný materiál.
 3. Nedojde ke znečišťování lesních porostů výkopovým materiálem ani jiným stavebním odpadem.
 4. V případě trvalého nebo dočasného odnětí PUPFL, kde mají právo hospodařit VLS ČR, je nutné podat žádost VLÚŘ v dané věci dle § 16 lesního zákona, a to před zahájením kácení dřevin a zahájení prací.
 5. Budou dodržovány podmínky uvedené ve vyjádření vlastníka dotčených PUPFL, kterým jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p. – Divize Mimoň.

Vypořádání krajského úřadu

Podmínky Vojenského lesního úřadu upozorňují na zákonné požadavky, které budou plněny bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí nebo směřují do následných řízení.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nepožaduje posouzení v celém rozsahu zákona. *Z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu* pouze konstatuje, že je záměr situován převážně na zemědělské pozemky chráněné zákonem o ochraně ZPF. Osazení trasy mohutnějšími stožáry bude vyžadovat souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, které bude posouzeno v následných řízeních. Jelikož jde o posílení přenosové technické infrastruktury, orgán ochrany zemědělského půdního fondu nepožaduje posouzení záměru podle zákona.

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k předloženému oznámení žádné připomínky a nepožaduje posuzování záměru podle zákona.

Ostatní odbory krajského úřadu nezaslaly k záměru žádné připomínky.

Všechna doručená vyjádření od dotčených správních úřadů a veřejnosti budou oznamovateli předána spolu s tímto rozhodnutím.

Při svém rozhodování se krajský úřad v rámci zjišťovacího řízení dle zákona řídil mimo jiného následujícími zásadami uvedenými v příloze č. 2 zákona:

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je výměna části trasy stávajícího dvojitého elektrického vedení VVN 110 kV s označením V1549/1550, které spojuje R110 kV Noviny pod Ralskem a R110 kV Hrádek a R110 kV Frýdlant, za vedení čtyřnásobné. Nové dvě linky vedení, které do této trasy budou instalovány, dostanou označení V 1561/1565. Trasa čtyřnásobného vedení bude začínat v R110 kV Noviny a končit za novým stožárem č. 10, kde se dvě linky oddělí od stávající trasy vedení 110 kV a budou napojeny na stávající trasu původního vedení. Vedení V210 tímto pozbude svého původního účelu vedení VVN 220 kV. Trasa V210 byla donedávna provozovaná jako přenosová trasa VVN 220 kV mezi stanicemi Bezděčín a Chotějovice. Podle současných trendů je stanoveno pro účely přenosu využívat vedení ZVN 400 kV. Trasu vedení VVN 220 kV provozovatel přenosové sítě ČEPS v tomto případě prodal provozovateli distribuční sítě k využití pro distribuční účely. Vedení V210 sloužilo k přenosu jako VVN 220 kV a bude provozováno jako VVN 110 kV s označením V1561/1565.

II. Umístění záměru

Stavba je situována na severním okraji obce Noviny pod Ralskem a vzhledem k tomu, že jde o liniovou stavbu, pokračuje dle trasování stávajícího vedení 2x110 kV V1549/1550 severním směrem v délce cca 2,5 km až ke křížení se stávajícím vedením 1x220 kV, které bylo odkoupeno od společnosti ČEPS a.s. společností ČEZ Distribuce, a.s. a provozováno jako vedení 1x110 kV. Dalšími částmi stavby je přeústění stávajících vedení 110 kV před rozvodnou Noviny. Zájmová trasa VVN 110 kV, která je předmětem tohoto oznámení, se nachází na katastrálních územích obcí Noviny pod Ralskem a Brniště. Prochází nezastavěným územím těchto obcí.

Nadregionální biocentra a biokoridory zájmová trasa nezasahuje ani se nenachází v blízkosti. Stejně tak trasa nezasahuje prvky ÚSES regionální úrovně. Nejbližšími regionálními biocentry jsou Ralsko, Jelení vrchy jižně od zájmové lokality. V trase vedení VVN a jejím bezprostředním okolí byly vymezeny prvky ÚSES pouze lokální úrovně. V k.ú. Brniště jsou nejbližší záměru LBC 1131 a LBK 1131–1130. Biocentrum LBC 1131 je současně nejbližším lokálním biocentrem. Na katastrálním území Noviny pod Ralskem kříží trasa stejný lokální biokoridor LBK 1130–1131, který spojuje LBC 1130 Lipka na k.ú. Brniště s LBC 1131 na k.ú. Noviny p.R. V zájmovém území ani v jeho blízkosti se žádné velkoplošné ani maloplošné ZCHÚ nenachází. Trasa posuzovaného koridoru VVN nezasahuje ani do území žádného přírodního parku. Na zájmové lokalitě se nachází významné krajinné prvky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jsou jím lesní porosty dotčené ochranným pásmem stávajícího VVN. Jiné VKP „ze zákona“ se v řešeném území nenacházejí. Registrované VKP rovněž nejsou v dotčeném území vymezeny. V trase předmětného VVN ani v jejím blízkosti se nenachází žádný památný strom. Trasa vedení nezasahuje žádnou ptačí oblast, ale je lokalizována v blízkosti evropsky významné lokality Horní Ploučnice.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo

Při výstavbě a provozu nadzemního přenosového vedení elektrické energie lze obecně předpokládat výskyt přímých a nepřímých vlivů na obyvatelstvo a na životní prostředí. Trasa záměru prochází neobydleným územím. Nejbližší se přibližuje k lidským sídlům v blízkosti Ploučnice v k.ú. Noviny pod Ralskem, kde první nový stožár trasy je již ve značné vzdálenosti (cca 250 m) od obytných objektů. Během realizace záměru se mohou negativně projevit hluk a emise z dopravních prostředků a stavební mechanizace. Nelze vyloučit v omezené míře prašnost při realizaci výkopů. Jelikož však celá trasa vede mimo obydlená území, činnosti související s odstraněním původního a výstavbou nového vedení nebudou intenzivní a jsou prostorově i časově rozprostřeny, bude se jednat o vliv nevýznamný. Z přímých vlivů v období provozu se jedná o působení elektrického a magnetického pole, vyvolaného provozem silnoproudých elektrických vedení. Dodržení limitů tohoto je splněno dostatečnou vzdáleností uvažovaného vedení od terénu a ostatních křížovaných objektů. Záměr je dostatečně daleko od lidských sídel a jeho realizace a provoz neovlivní obyvatelstvo.

Vliv na akustickou situaci

Hluk z dopravy a stavebních mechanismů bude časově omezený. Významný vliv na obyvatelstvo lze vzhledem ke vzdálenosti od lidských sídel vyloučit. Krajská hygienická stanice LK, jako orgán ochrany veřejného zdraví, ve svém vyjádření tento závěr respektovala a nepožadovala pokračování v procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Vliv na ovzduší a klima

Záměr ve stadiu provozu nebude zdrojem jakýchkoliv emisí do ovzduší. Omezený vliv na ovzduší bude mít jeho realizace. Nelze zcela vyloučit prašnost při provádění výkopových prací, emise ze sváření a nátěrů. Jejich vliv bude lokální a časově omezený.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Záměr bude realizován s minimálními terénními úpravami, a proto nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v dotčené oblasti. Vliv venkovních elektrických vedení na jakost povrchových nebo podzemních vod v období provozu je zcela zanedbatelný. Povrchové nebo podzemní vody mohou být ovlivněny jen přechodně a v krátkém období výstavby případným odčerpáváním zkalené vody z výkopů pro základy před jejich betonáží a splachováním půdní vrstvy po odstranění vegetačního krytu na ploše stavenišť a na dočasných příjezdových trasách k jednotlivým stožárům. Stožáry však budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od povrchových vod.

Vlivy na geologické poměry a půdu

I když pro výstavbu nového stožárového místa bude nutný zábor půdy, bude tento zábor vždy alespoň částečně kompenzován odstraněním stávajícího základu stožáru. Posuzovaný záměr negeneruje změny topografie ani významné terénní úpravy.

Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje

Lokalita není využívána k těžbě nerostných surovin, a proto se nepředpokládá vliv na tyto zdroje ani horninové prostředí.

Vlivy na flóru a faunu a krajinu

Jde o řešení výměny vedení ve stávající ose a ve stávajícím koridoru, spočívající v celkové výměně stávajícího vedení a v náhradě stávajících stožárů novými stožáry. Uplatnění negativních vlivů záměru na flóru, faunu a ekosystémy lze předpokládat především ve fázi realizace záměru, kdy v místech provádění stavebních a montážních činností a dočasných dopravních a manipulačních tras dojde k částečné likvidaci vzrostlých keřů a stromů a též může dojít k částečnému vyhubení menších bezobratlých živočichů, jelikož je nutno řešit určitý manipulační pás pro vzpírání stožárů, zakládání stožárů a navázání vodičů. Trvalé lokální změny je nutno očekávat především v místě výstavby patek stožárů, případně v místech rušení stávajících patek. Vzhledem k maloplošnému charakteru těchto zásahů a značnému časovému rozptýlení však nemohou mít významný negativní vliv na snížení počtu populace rostlinných a živočišných druhů v dotčených oblastech.

Záměrem nejsou dotčeny populace zvláště chráněných druhů rostlin a ani populace žádných druhů rostlin dle červených seznamů. Vesměs jsou dotčeny populace zcela běžných rostlinných druhů zejména ve stávajícím průseku, takže budou přímo ovlivněny jen náletové porosty bez přítomnosti ochranně významných druhů. Dílčí výjimkou je stav v ochranném pásmu severně od stožárového místa č. 7, kdy na svahu se SV orientací vystupuje k povrchu písčité substrát, stav náletové vegetace je více rozvolněný a místy se tak dochovaly menší enklávy vřesovišť nebo vegetace na pískách. Tato situace mj. dokládá potenciál biologické/stanovištní rozmanitosti v úseku trasy koridoru ve stávajícím průseku v lesích východně od silnice II/270, kdy při dobrém managementu může být naopak podpořena biodiverzita formou rozvoje xerofytních biotopů na pískách. Šetrně provedené odkácení náletových dřevin ve spojení s důsledným odklizem pokácených náletových jedinců dřevin mimo ochranné pásmo a s tím souvisejícím prosvětlením stávajícího ochranného pásma může iniciovat rozvoj přírodě blízkých xerofytních stanovišť na pískách. Zásahy do mimolesních porostů dřevin budou

vyvolány v rámci prací v ochranném pásmu, tedy likvidací částí stávajících náletových porostů v průmětu ochranného pásma. Biotopově, druhově a věkově analogické porosty budou dotčeny v částech průseku procházejícího lesními porosty na evidovaných lesních pozemcích (porosty východně od silnice II/270), nejde o zásahy do vzrostlých porostů charakteru lesa. Po odeznění zásahu dojde opětovně k analogické sukcesi. Jedinou interakcí, kdy by mohlo dojít k poškození nebo případně i ke kácení hodnotného stromu, je kontakt ochranného pásma s hodnotným vzrostlým dubem letním při výstupu trasy koridoru z porostu u cesty na Sedliště do prostoru svahových luk (okolí stožárového místa č. 8). Oznámení pokládá v této souvislosti za potřebné detailně prověřit polohu dubu vzhledem k vymezení ochranného pásma a důsledně řešit ochranu tohoto stromu, maximálně např. pouze jednoznačně odůvodněným rozsahem případného ořezu větví na straně koruny stromu, přiléhající k vymezení ochranného pásma.

Z hlediska fauny v záměrem dotčené oblasti nebudou ovlivněny kriticky ohrožené druhy, které nebyly v místě dokladovány. Ze silně ohrožených druhů (ještěrka obecná) může být zasaženo místo výskytu ve svahu severně od stožárového místa č. 7. Je proto účelné řešit přípravu území mimo reprodukční území. Z ohrožených druhů ptáků (čáp bílý), s ohledem na migrační výskyt, lze vliv na hnízdění tohoto druhu vyloučit. Nelze však během fáze výstavby vyloučit rušivé vlivy v území především hlukem stavební činnosti, dopravou materiálů, pohybem osob a stavební mechanizace; závěrečný úsek koridoru může být příležitostně využíván jako loviště. Porosty s křovinami i v koridoru vedení jsou obecně vhodným biotopem pro ůhýka obecného, hnízdění je tedy možné. Zásah do porostů dřevin v místech výskytu je v hnízdní době nutno pokládat za nepříznivý a negativní a může vést ke snížení hnízdní nabídky. Nejde však o novou trasu, ale o rekonstrukci ve stávající trase, výskyt byl doložen až při okraji remízu v komplexu svahových luk kolem stožárového místa č. 9. S ohledem na přísnou tažnost druhu je ale pravděpodobnost rušení relativně nízká vzhledem k doporučenému období pro provádění výstavby.

S ohledem na polohu rekonstruovaného vedení vůči lokalitám soustavy Natura 2000 lze předpokládat absenci přímého vlivu na tyto lokality. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí ve své stanovisku konstatoval, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost.

Vliv záměru na krajinný ráz lze hodnotit jako malý až středně významný, lokálního charakteru. Zvýšení vizuálního působení nových stožárů bude kompenzováno skutečností, že vedení zůstává ve stávajícím koridoru technické infrastruktury a nedochází k záboru nové krajiny ani ke vzniku nové liniové stavby.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Lokalita se nachází na území, kde výskyt archeologických nebo architektonických památek není očekáván. Rovněž záměrem nebude ovlivněn hmotný majetek.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vzhledem k umístění záměru se mezistátní vlivy nepředpokládají.

Příslušný úřad při svém rozhodování vzal v potaz veškerá zmírňující a kompenzační opatření navržená v kapitole D.IV dokumentu oznámení, respektive v kapitole B.I.6, i ostatní opatření uvedená v dokumentu oznámení a jeho přílohách, jejichž cílem je zmírnění či kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Na základě všech zjištěných skutečností o zájmovém území a předmětném záměru lze při dodržení všech navržených opatření, případně dalších opatření, která vyplynou z vyjádření dotčených orgánů státní správy, považovat záměr z hlediska ovlivnění životního prostředí a zdraví obyvatel za akceptovatelný.

Žádné dotčené orgány ve svých vyjádřeních neuvedly, jaké skutečnosti a podklady z hlediska jimi dotčených zájmů je nezbytné doložit pro následné vyhodnocení vlivů záměru podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Obec Noviny pod Ralskem a Brniště (jako dotčené územní samosprávné celky) **žádáme** ve smyslu § 16 zákona o zveřejnění tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je minimálně 15 dnů. Zároveň obce Noviny pod Ralskem a Brniště žádáme, aby nám zaslaly písemné potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce.

Toto rozhodnutí se doručuje i veřejnou vyhláškou a to tak, že se vyvěšuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Rozhodnutí bude současně vyvěšeno na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obcí Noviny pod Ralskem a Brniště s tím, že pro platnost doručení veřejnou vyhláškou je rozhodující pouze vyvěšení na úřední desce krajského úřadu, jakožto správního orgánu, který rozhodnutí doručuje. S vyvěšením či nevyvěšením na jiných úředních deskách zákon účinky doručení podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu nespojuje.

S celým procesem zjišťovacího řízení se lze seznámit v Informačním systému EIA, kód záměru LBK900: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_LBK900

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona k Ministerstvu životního prostředí, OVSS III, oddělení Liberec, oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písmene i) bodě 2 zákona, a to v souladu s § 83 odstavcem 1 správního řádu, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písmene i) bodu 2 zákona musí dotčená veřejnost předložit v odvolání. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Rozdělovník:

Dotčené územně samosprávné celky:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Liberecký kraj | vnitřním sdělením |
| 2. Obec Noviny pod Ralskem | DS |
| 3. Obec Brniště | DS |

Dotčené správní úřady:

- | | |
|---|----|
| 1. Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí | DS |
| 2. Krajská hygienická stanice LK, ÚP Česká Lípa | DS |
| 3. Vojenský lesní úřad | DS |

Oznamovatel – zástupce oznamovatele:

- | | |
|--|----|
| 1. ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupená Elektrovod a.s. - Slovenská republika, odštěpný závod
(doručená vyjádření) | DS |
|--|----|

Na vědomí:

- | | |
|---|----|
| 1. MŽP ČR, OVSS III, oddělení Liberec | DS |
| 2. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec | DS |
| 3. Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | DS |