Mydlářka
akciová společnost
Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www.mydlarka.cz, laborator@mydlarka.cz
tel./fax:317 796 218, mobil: 720 893 675
Činnost laboratoře je posouzena ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod číslem 4128

# Protokol o zkoušce: 2026/V/000449

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Číslo vzorku** | **2026/V/000517** | | |
| *Místo odběru* | Javorník - vodojem | *Zákazník* | **Obec Javorník** |
| *Odebral* | Klára Zvárová | *Ulice* | Javorník čp.15 |
| *Příjem provedl:* | Klára Zvárová | *Město* | Trhový Štěpánov |
| | | *PSČ* | 257 63 |
| *Datum příjmu* | 24.06.2026 | | |
| *Datum odběru* | 24.06.2026 | | |
| *Datum dokončení* | 05.08.2026 | *Telefon* | 734 362 085 |
| ***Klasifikace vzorku*** | **pitná voda** | *E mail* | obec.javornik@tiscali.cz |

souvztažný vzorek

| *Název* | *Mj* | *Hodnota* | *Limitní hodnota* | *Nejistota měření* | *Metoda* |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Chem.a fyz. zkoušky*** | | | | | |
| Teplota | °C | 10,1 | 8 - 12 (DH) | | SOP V14 |
| Dusitany | mg/l | < 0,01 | 0,5 max(NMH) | % | SOP V7 |
| Pach | | přijatelný | | | SOP V22 |
| Barva | mg Pt/l | 4,00 | 20 max(MH) | ± 8,0 % | SOP V2 |
| Zákal | ZFn | 2,00 | 5 max(MH) | ± 4,0 % | SOP V3 |
| CHSKMn | mg/l | 1,20 | 3 max(MH) | ± 16,0 % | SOP V5 |
| Reakce vody (pH) | | 6,5 | 6,5 - 9,5 (MH) | ± 0,1 | SOP V4 |
| Železo | mg/l | 0,13 | 0,2 max(MH) | ± 6,0 % | SOP V9 |
| chuť | | přijatelná | | | SOP V22 |
| ***Mikrobiologické zk.*** | | | | | |
| Koliformní bakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 max(MH) | | SOP V11 |
| Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 max(NMH) | | SOP V11 |
| Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 max(NMH) | | SOP V12 |
| Počet kolonií při 22°C | KTJ/1ml | 4 | 200 max(MH) | | SOP V13 |
| Počet kolonií při 36°C | KTJ/1ml | 2 | 40 max(MH) | | SOP V13 |
| Clostridium perfringens | KTJ/100ml | 0 | 0 max(MH) | | subdodávka |
| mikroskopický obraz - abioseston | % | < 1 | 5 max(MH) | | subdodávka |
| mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | 0 | 50 max(MH) | | subdodávka |
| mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | 0 | 0 max(MH) | | subdodávka |

Akreditovaný odběr vzorku

Odběr vzorku laboratoří dle SOPV14. Odběry dle plánu vzorkování.
Subdodávka provedena na ZÚ se sídlem v Ostravě.

Limitní hodnota:
Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č.1

| Název | Mj | Hodnota | Limitní hodnota | Nejistota měření | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|

upřesnění metod:
SOP V7 ČSN EN 26777
SOP V22 TNV 75 7340
SOP V2 ČSN EN ISO 7887 metoda C
SOP V3 ČSN EN ISO 7027-1
SOP V5 ČSN EN ISO 8467
SOP V4 ČSN ISO 10532
SOP V9 fotometricky SPECTROQUANT Merck
SOP V11 ČSN EN ISO 9308-1
SOP V12 ČSN EN ISO 7899-2
SOP V13 ČSN EN ISO 6222

Hodnoty označené " ! " nesplňují kriteria dané vyhláškou nebo směrnicí, označené "•" se odchylují od doporučené hodnoty
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem zkušební laboratoře.
Výsledky analýz se vztahují pouze na zkoušený vzorek.
* Metody takto označené nejsou předmětem akreditace.

Manipulace se vzorkem dle SD08.

Vysvětlivky: DH - doporučená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota
< výsledek je pod mez detekce (stanovitelnosti), > výsledek je vyšší než uvedená hodnota, SOP standardní operační postup
"subdodávka" - laboratorní služba poskytovaná externím dodavatelem.

V případě, že odběr vzorku není předmětem akreditace (není prováděn laboratoří), informace o vzorku (vyjma číslo protokolu) jsou poskytnuty zákazníkem nebo vzorkující osobou a laboratoř nenese za tyto informace odpovědnost.

Datum příjmu vzorku je datem zahájení požadovaných zkoušek, není-li v protokolu o zkoušce uvedeno jinak.

*Zpracoval v LIS:* Klára Zvárová
*Kontroloval:* Klára Zvárová

*Protokol ukončil:* Klára Zvárová

Ing. Hana Brožová
Vedoucí laboratoře

V Chotýšanech dne: 05.08.2026

Zemědělská laboratoř Chotýšany Mydlářka uvolná společnost AKREDITOVANÁ LABORATOŘ č. 4128

Mydlářka
akciová společnost
Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www.mydlarka.cz, laborator@mydlarka.cz
tel./fax:317 796 218, mobil: 720 893 675
Činnost laboratoře je posouzena ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod číslem 4128

# Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2026/V/000449

Zkoušený vzorek **splňuje** v rámci stanovených ukazatelů kritéria Vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění

V Chotýšanech dne: 05.08.2026

Ing. Hana Brožová
Vedoucí laboratoře

MYDLÁŘKA a.s. BENEŠOV
Zemědělská laboratoř
Chotýšany
DIČ: CZ46356142 IČ: 46356142
tel. 317 796 218