

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
stavební úřad
Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

Spis.zn.: SÚ 1946/2015/204Št

Č.j.:SÚ12736/15/204 / SÚ 1946/2015/204Št

Kyjov, dne 13.3.2015

Vyřizuje: Štricová Lenka, tel: 518 697 469, e-mail: l.stricova@mukyjoy.cz

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice,

(dále jen "žadatel") podal dne 25.2.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Nenkovice, příp. NN, Obec

na pozemku parc. č. 2962/7, 6127 v katastrálním území Nenkovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o výstavbu nové zemní kabelové přípojky NN pro napojení nového odběratele
- Nová zemní kabelová přípojka NN bude provedena kabelem NAVY 4 x 25 mm². Kabel bude sveden ze stávajícího podpěrného bodu č. 109 distribuční sítě NN přes přípojkovou skříň na podpěrném bodě SP100/PS a po překopu místní komunikace a výkopu v zeleném pásu ukončí v přípojkové skříni SP100/PK na pozemku parc. č. 2962/7 v k.ú. Nenkovice u oplocení na trvale přístupném místě.

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, úřední dny Po 8-17, Út 8-15, St 8-17, Pá 8-14:30).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhopat jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
697 01 KYJOV

3

otisk úředního razítka



Ing. Bc. Miloš Dokoupil
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou (dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který vede řízení). Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.

vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 3. 2015

sejmuto z úřední desky dne:

vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 23. 3. 2015

sejmuto z elektronické úřední desky dne:

OBECNÍ ÚŘAD
NENKOVICE
NENKOVICE 37
PSČ 696 37

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

navrhovatelé:

ENORM, a.s., IDDS: vu8dw53

zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice

ostatní účastníci:

Jiří Slováček, Želetice č.p. 214, 696 37 Želetice u Kyjova

neznámý nabyvatel pozemku p.č. 6131 v k.ú. Nenkovice (Marie Müllerová) – doručeno veřejnou vyhláškou

Obec Nenkovice, IDDS: 2jja828

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Kristina Kadašová, Nenkovice č.p. 231, 696 37 Želetice u Kyjova

Marta Kadašová, Nenkovice č.p. 214, 696 37 Želetice u Kyjova

dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1/38, 697 01 Kyjov 1

ostatní:

Obecní úřad Nenkovice, Nenkovice č.p. 37, 696 37 Želetice u Kyjova

Městský úřad Kyjov, odbor organizační a právní (podatelna), Masarykovo nám. č.p. 30, 697 22 Kyjov





LEGENDA EL. VEDENÍ

- kabelové vedení NN
- - - venkovní vedení NN (holé vodiče)
- · - · venkovní vedení NN (izolované vodiče)
- - - hlavní domovní vedení
- uzemňovací vedení
- = = = kabelová chránička
- * - stáv. kabel NN - demontáž
- * - stáv. holé vodiče NN - demontáž
- * - stáv. izolované vodiče NN - demontáž

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- kolektory
- produktovody
- rozvod vody
- kanalizace
- rozvod plynu
- rozvod tepla
- silnoproud
- slaboproud

LEGENDA EL. PRVKŮ

- ⊕ dřevěný sloup jednoduchý
- ⊕ dřevěný sloup jednoduchý s patkou
- ⊕⊕ dřevěný sloup dvojitý nebo A
- betonový stožár jednoduchý
- ⊖ betonový stožár dvojitý
- ⊖ betonový stožár dvojitý
- ocelový stožár příhradový
- střešní
- ⊥ uzemnění
- ⚡ svodič přepětí
- ◆ kabelová spojka
- ⊞ přípojková skříň
- ⊞ rozpojovací skříň

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
VN - zemněním - IT
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C

Námrazová oblast : lehká

Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně. Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčení.



Stávající zařízení NN je značeno fialovou barvou.
Nové zařízení NN je značeno zelenou barvou.

Vypracoval :	Ing. Jan Rožnovský	Zodp. projektant :	Ing. Jan Rožnovský	ENORM, a.s.	
Místo stavby :	Nenkovice			Medkova 6, 627 00 Brno	
Stavební úřad :	Kyjov			IČ: 25549871, DIČ: CZ25549871	
Investor :	E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice			tel.: 545231062, mob.: 602791561	
Název stavby :	Nenkovice, příp. NN, Obec			Číslo stavby :	1030018851
				Formát výkresu :	2xA4
				Název souboru :	legenda.dgn
				Datum :	11/2014
				Měřítko :	1 : 500
Druh přílohy :	Zákres v KN			Číslo výkresu :	Číslo výtisku :
				2	-